ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
009F854D1BBB5DD9C9234D14E9E641E505
Владелец: Гущин Олег Васильевич
Действителен: с 11.12.2023 до 05.03.2025

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

№ 2/2022

Уральский институт управления —
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»

УЧЕБНО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОРПУС

(ОБЩЕЖИТИЕ)

620144, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 70.

г. Екатеринбург

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела		Номер страницы	Фото, № страницы
Паспорт доступности		1 – 15	
Анкета		16 – 19	
Акт обследования		20 – 30	
Результаты обследования по зонам:			
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)		31 – 36	37 – 41
2. Входа (входов) в здание (вход центральный)		42 – 58	59 – 65
3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)		66 – 80	81 – 130
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Вариант I – зона обслуживания инвалидов	131 – 139	140 – 147
	Вариант III – жилые помещения	148 – 151	152 – 159
5. Санитарно-гигиенических помещений		160 – 173	174 – 186
6. Система информации (и связи) на объекте		187 – 194	195 - 200
План адаптации объекта		201 – 211	
Дорожная карта		212 – 225	
Перечень мер		226 – 232	
Сертификаты экспертов и иные документы		233 – 236	
ИТОГО страниц:		236	

Форма
Утверждена
Постановлением Правительства
Свердловской области от 11 февраля 2014 г. № 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры Свердловской области

№ 2/2022 **«31» октября 2022 г.**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: *Учебно-гостиничный корпус (общежитие).*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *620144, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 70.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание *12 этажей*, общей площадью: *12064,8 кв.м.*
– часть здания: _____ (или на _____ этаже), общей площадью: _____ *кв.м,*
– наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет), *5518,0 кв.м.*
1.4. Год постройки здания: *1979 г.*, последнего капитального ремонта – _____ *г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* – *2023 г.,*
капитального – *2025 г.*

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Полное – Уральский институт управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», сокращенное – Уральский институт управления - филиал РАНХиГС.*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: *620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 66. Телефон: +7 (343) 257-20-05, факс: (343) 257-44-27, электронная почта: ui@ranepa.ru.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная.*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *федеральная.*
1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): *119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 82, стр. 1.* Телефон: *+7 (499) 956-99-99.* Электронная почта: *information@ranepa.ru;* сайт: *https://www.ranepa.ru*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): *жилой фонд.*
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории.*
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью): *все категории инвалидов.*
2.4. Виды услуг: *обеспечение жилыми помещениями в общежитиях.*
2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте, с длительным пребыванием, проживанием.*
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *474 / 474 / 474 человек.*
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да.*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *Автобусными маршрутами Автобусными маршрутами №№ 012, 014, 016, 018, 019, 030, 46, 047, 50, 54, 054, 056, 57, 57а, 76 до остановки общественного транспорта «Академия при Президенте РФ» (по ул. 8 Марта). Далее пешим ходом 30 метров.*
Либо трамвайными маршрутами №№ 1, 4, 9 (по будням), 14, 15, 25, 27 до остановки общественного транспорта «Академия при Президенте РФ» (по ул. 8 Марта). Далее пешим ходом 90 метров.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет.*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *30 метров.*
3.2.2. Время движения (пешком): *1 минута.*
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да.*
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): *нет.*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): *нет.*
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (есть, нет): *нет.*
Описать: _____.
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): *нет.*
Описать: _____.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	Б
2.	*в том числе инвалиды:*	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
5.	с нарушениями зрения	Б
6.	с нарушениями слуха	Б
7.	с умственными нарушениями	Б

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
** указывается один из вариантов ответа: "А" – (доступность всех зон и помещений – универсальная); "Б" – (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" – (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);
"Нет" – (не организована доступность);
*** указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <**>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	–	–	–	–	–	–
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещение объекта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
8.	Все зоны и участки<**>	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

* Указывается:
ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.);
Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
** указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Доступность объекта (по форме обслуживания) оценена как: доступно по варианту "Б" – (специально выделенные для инвалидов участки и помещения).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон для категорий инвалидов оценено как: доступно частично (ДЧ) для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный) оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	–	– в связи с тем, что доступ к подъемной платформе с вертикальным перемещением находится внутри территории и отделен от тротуара по ул. 8 Марта газоном, который является препятствием для инвалидов категорий «К» и «О», рекомендуется оборудовать пешеходный путь справа от лестницы главного входа в общежитие. В условиях сложившейся застройки допускается, в пределах прямой видимости, снижать ширину пути движения до 1,2 м. Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м; – выделить на существующей парковке на территории учреждения места для транспорта инвалидов с установкой знака и нанесением наземной дорожной разметки 3,6х6,0 м не	–	–

			далее 50 м от доступного входа.		
2.	Вход (входы) в здание	–	– оборудовать центральный вход: установить нормативные поручни на лестнице по ГОСТ Р 51261-2017; произвести ремонт лестницы: привести в соответствие размер ступеней (высота в пределах 0,12-0,15 м, глубина 0,35-0,4 м); заменить двери на входе и в тамбуре (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 град. должна быть не менее 0,9 м); демонтировать пороги на входной двери и двери в тамбуре (высота порога должна быть не более 0,014 м); отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).	– оборудовать центральный вход: установить тактильные предупреждающие указатели перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018; выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой; оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020; произвести монтаж системы вызова персонала.	–
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	–	– заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН на П-образной или С-образной формы; – отрегулировать доводчики на дверях по пути следования МГН (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд); – демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м). Для преодоления порогов на противопожарных дверях приобрести перекатные и приставные пандусы; – заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м); – установить поручни на лестнице внутри здания по ГОСТ Р 51261-2017. На поручни	– установить мнемосхемы; – установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля по пути движения в здании; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании; – выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой; – оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; – выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида; – тактильные направляющие и	–

			нанести тактильные наклейки с обозначением этажа и обозначение начала и окончания поручня; – на верхних этажах оборудовать зоны безопасности с двухсторонней связью; – зону безопасности (в т.ч. пожаробезопасную зону) рекомендуется совместить с учебным классом (аудиторией), обозначенным на поэтажном Плане БТИ 4-го этажа под № 23, ввиду расположения в непосредственной близости к жилым помещениям, оборудованных для проживания инвалидов, и лифтовому холлу, что соответствует требованиям СП 1.13130.2020 и СП 59.13330.2020; – подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора; – места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.	предупреждающие указатели для инвалидов по зрению на объекте должны соответствовать ГОСТ Р 52875-2018, а также принципу «разумного приспособления»; – для эвакуации инвалидов и МГН с верхних этажей на случай возникновения чрезвычайной ситуации приобрести эвакуационное кресло; – нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; – выделить место для собаки-проводника; – разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015.	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещение объекта)	–	– оборудовать помещение сигнализацией об опасности; – организовать свободный подход к мебели и оборудованию; – занизить часть прилавка до уровня 0,8-0,85 м; – заменить дверные ручки на дверях,	– организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); – приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах; – приобрести портативные электронные	–

			используемых МГН на П- или С-образной формы; – демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м); – заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м); – организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение); – оборудовать на четвертом этаже жилые комнаты (мужскую и женскую) для людей с инвалидностью, обеспечив свободный подход к мебели, установив розетки на высоте 0,4-0,8 м, выключатели на высоте 0,85-1,1 м, оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в каждой комнате, установить специальные кровати с регулировкой по высоте; – предлагается запроектировать две двухместные жилые комнаты для проживания инвалидов категорий (К, О, С) - по одной для мужчин и женщин. В помещениях предусмотреть туалет и душ, установить стиральную машину, холодильник и микроволновую печь; – учебный класс (аудиторию) 4-го этажа рекомендуется оборудовать для дистанционного участия человека с инвалидностью в образовательном процессе, оснастив его столами и стульями с регулировкой по высоте, а также стульями с подлокотниками.	лупы-увеличители для удобства работы с документами; – установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги; – выделить контрастным цветом двери по периметру, используемые МГН; – приобрести персональное устройство оповещения о пожаре для людей с нарушением слуха (типа БРАСЛЕТ-Р); – приобрести специальные кровати с регулировкой по высоте.	

5.	Санитарно-гигиенические помещения	–	– оборудовать универсальную и доступную санитарно-гигиеническую кабину (туалет, душ, раздевалка) для инвалидов и других МГН на этаже и в комнате, в которой проживает человек с инвалидностью; – в туалете необходимо установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м, обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки, при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины; – душевая должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями; глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Габариты зоны для душевой должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х1,5 м. Необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки, при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения; – в раздевалке предусмотреть скамейки высотой не менее 0,5 м с подлокотниками и опорой для спины.	–	–

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	–	–	– оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.	–
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	НЕТ	–	–	–
8.	Все зоны и участки	–	–	–	–

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации: *2022-2025 годы, согласно финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы.*
(указывается наименование документа: программы, плана).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *доступен полностью (ДП – К, О, С, Г, У).*

4.4. Для принятия решения *требуется*, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
согласование с вышестоящей организацией: *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82, стр. 1. Телефон: +7 (499) 956-99-99. Электронная почта: information@ranepa.ru; сайт: https://www.ranepa.ru*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:
паспорт доступности ОСИ 2/2021 от 07.06.2021 г.

Паспорт доступности ОСИ № 2/2022 от 31.10.2022 г., акт обследования, результаты обследования по зонам, план адаптации объекта, дорожная карта, перечень мер подготовлены при участии экспертов ООО «Уральский экспертный центр». Телефон: +7 (343) 268-00-67, электронная почта: info@uec66.ru

4.5. Согласовано:
представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель
Чкаловской районной местной организации
г. Екатеринбурга Свердловской области
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» _____ О.С. Крушинский

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики № 27
(наименование территориального отраслевого исполнительного
_____
органа государственной власти Свердловской области) (дата)
для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта

Директор
Уральского института управления –
филиала РАНХиГС _____ / О.В. Гущин /
(подпись)

Дата _____

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

_____

_____

Руководитель объекта

Директор
Уральского института управления –
филиала РАНХиГС _____ / О.В. Гущин /
(подпись)

Дата _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Уральский институт управления -
филиал РАНХиГС

_____ О.В. Гущин
«04» октября 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2/2022

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: *Учебно-гостиничный корпус (общежитие).*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *620144, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 70.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание *12 этажей*, общей площадью: *12064,8 кв.м.*
– часть здания: _____ (или на _____ этаже), общей площадью: _____ *кв.м,*
– наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет), *5518,0 кв.м.*
1.4. Год постройки здания: *1979 г.*, последнего капитального ремонта – _____ *г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* – *2023 г.,*
капитального – *2025 г.*

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Полное – Уральский институт управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», сокращенное – Уральский институт управления - филиал РАНХиГС.*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: *620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 66. Телефон: +7 (343) 257-20-05, факс: (343) 257-44-27, электронная почта: ui@ranepa.ru.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная.*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *федеральная.*
1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): *119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 82, стр. 1.* Телефон: *+7 (499) 956-99-99.* Электронная почта: *information@ranepa.ru;* сайт: *https://www.ranepa.ru*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): *жилой фонд.*
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории.*
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью): *все категории инвалидов.*
2.4. Виды услуг: *обеспечение жилыми помещениями в общежитиях.*
2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте, с длительным пребыванием, проживанием.*
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *474 / 474 / 474 человек.*
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да.*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *Автобусными маршрутами Автобусными маршрутами №№ 012, 014, 016, 018, 019, 030, 46, 047, 50, 54, 054, 056, 57, 57а, 76 до остановки общественного транспорта «Академия при Президенте РФ» (по ул. 8 Марта). Далее пешим ходом 30 метров.*
Либо трамвайными маршрутами №№ 1, 4, 9 (по будням), 14, 15, 25, 27 до остановки общественного транспорта «Академия при Президенте РФ» (по ул. 8 Марта). Далее пешим ходом 90 метров.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет.*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *30 метров.*
3.2.2. Время движения (пешком): *1 минута.*
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да.*
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): *нет.*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): *нет.*
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (есть, нет): *нет.*
Описать: _____.
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): *нет.*
Описать: _____.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	Б
2.	*в том числе инвалиды:*	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
5.	с нарушениями зрения	Б
6.	с нарушениями слуха	Б
7.	с умственными нарушениями	Б

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
** указывается один из вариантов ответа:
"А" – (доступность всех зон и помещений – универсальная);
"Б" – (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);
"ДУ" – (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);
"Нет" – (не организована доступность).

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	организационные мероприятия.

2.	Вход (входы) в здание	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	данная зона не относится к объекту
8.	Все зоны и участки	–

*– указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____
_____
_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Уральский институт управления -
филиал РАНХиГС

_____ О.В. Гущин
«11» октября 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2/2022

Свердловская область «11» октября 2022 г.
Наименование территориального образования
субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: *Учебно-гостиничный корпус (общежитие).*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *620144, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 70.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание *12 этажей*, общей площадью: *12064,8 кв.м.*
– часть здания: _____ (или на _____ этаже), общей площадью: _____ *кв.м,*
– наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет), *5518,0 кв.м.*
1.4. Год постройки здания: *1979 г.*, последнего капитального ремонта – _____ *г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – 2023 г., капитального – 2025 г.*

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Полное – Уральский институт управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», сокращенное – Уральский институт управления - филиал РАНХиГС.*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: *620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 66. Телефон: +7 (343) 257-20-05, факс: (343) 257-44-27, электронная почта: ui@ranepa.ru.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная.*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *федеральная.*

1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): *119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 82, стр. 1.* Телефон: *+7 (499) 956-99-99.* Электронная почта: *information@ranepa.ru;* сайт: *https://www.ranepa.ru*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): *жилой фонд.*
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории.*
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью): *все категории инвалидов.*
2.4. Виды услуг: *обеспечение жилыми помещениями в общежитиях.*
2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте, с длительным пребыванием, проживанием.*
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *474 / 474 / 474 человек.*
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да.*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *Автобусными маршрутами Автобусными маршрутами №№ 012, 014, 016, 018, 019, 030, 46, 047, 50, 54, 054, 056, 57, 57а, 76 до остановки общественного транспорта «Академия при Президенте РФ» (по ул. 8 Марта). Далее пешим ходом 30 метров.*
Либо трамвайными маршрутами №№ 1, 4, 9 (по будням), 14, 15, 25, 27 до остановки общественного транспорта «Академия при Президенте РФ» (по ул. 8 Марта). Далее пешим ходом 90 метров.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет.*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *30 метров.*
3.2.2. Время движения (пешком): *1 минута.*
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да.*
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): *нет.*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): *нет.*
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (есть, нет): *нет.*
Описать: _____.
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): *нет.*
Описать: _____.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	Б
2.	*в том числе инвалиды:*	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
5.	с нарушениями зрения	Б
6.	с нарушениями слуха	Б
7.	с умственными нарушениями	Б

* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «НЕТ».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	–	–	1.1 – 1.9

2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	–	2.1 – 2.14
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	–	3.1 – 3.100
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	–	4.1 – 4.32
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С) ДП-И (Г, У)	–	5.1 – 5.26
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	–	6.1 – 6.12
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	–	–

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, НЕТ – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Доступность объекта (по форме обслуживания) оценена как: доступно по варианту "Б" – (специально выделенные для инвалидов участки и помещения).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон для категорий инвалидов оценено как: доступно частично (ДЧ) для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У).

4. Управленческое решение

(Объемы и сроки производства работ указаны в Плане адаптации и Дорожной карте)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	организационные мероприятия
2.	Вход (входы) в здание	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	данная зона не относится к объекту
8.	Все зоны и участки	–

*– указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам необходимо:

Разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении (организации);

Назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении (организации);

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении (организации);

Разработать порядок проведения инструктажа в учреждении (организации);

Разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала;

Издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении (организации) по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;

Оформить журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг;

Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте;

Разместить информацию на сайте учреждения (организации) по оказанию услуг инвалидам и МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов необходимо:

1) Вход на территорию, пути движения на территории:

– в связи с тем, что доступ к подъемной платформе с вертикальным перемещением находится внутри территории и отделен от тротуара по ул. 8 Марта газоном, который является препятствием для инвалидов категорий «К» и «О», рекомендуется оборудовать пешеходный путь справа от лестницы главного входа в общежитие. В условиях сложившейся застройки допускается, в пределах прямой видимости, снижать ширину пути движения до 1,2 м. Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м;

– выделить на существующей парковке на территории учреждения места для транспорта инвалидов с установкой знака и нанесением наземной дорожной разметки 3,6х6,0 м не далее 50 м от доступного входа.

2) Входная группа:

– оборудовать центральный вход: установить нормативные поручни на лестнице по ГОСТ Р 51261-2017; произвести ремонт лестницы: привести в соответствие размер ступеней (высота в пределах 0,12-0,15 м, глубина 0,35-0,4 м); заменить двери на входе и в тамбуре (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 град. должна быть не менее 0,9 м); демонтировать пороги на входной двери и двери в тамбуре (высота порога должна быть не более 0,014 м); отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд);

– оборудовать центральный вход: установить тактильные предупреждающие указатели перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018; выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой; оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020; произвести монтаж системы вызова персонала.

3) Пути движения внутри здания:

– установить мнемосхемы;

– установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля по пути движения в здании;

– установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании;
– заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на П-образной или С-образной формы);
– отрегулировать доводчики на дверях по пути следования МГН (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд);
– демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м). Для преодоления порогов на противопожарных дверях приобрести перекатные и приставные пандусы;
– заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м);
– установить поручни на лестнице внутри здания по ГОСТ Р 51261-2017 (высота поручней 0,9 и 0,7 м). На поручни нанести тактильные наклейки с обозначением этажа и обозначение начала и окончания поручня;
– выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой;
– оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;
– выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида;
– тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению на объекте должны соответствовать ГОСТ Р 52875-2018, а также принципу «разумного приспособления»;
– на верхних этажах оборудовать зоны безопасности с двухсторонней связью. Оборудовать зону безопасности в непосредственной близости от комнат, оборудуемых для проживания людей с инвалидностью. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, проживающие в общежитии люди с инвалидностью, смогут дождаться в ней прибытия спасателей;
– зону безопасности (в т.ч. пожаробезопасную зону) рекомендуется совместить с учебным классом (аудиторией), обозначенным на поэтажном Плане БТИ 4-го этажа под № 23, ввиду расположения в непосредственной близости к жилым помещениям, оборудованных для проживания инвалидов, и лифтовому холлу, что соответствует требованиям СП 1.13130.2020 и СП 59.13330.2020. Создание зоны безопасности (в т.ч. пожаробезопасной зоны) регламентировано требованиями нормативных актов и особенностями эвакуации инвалидов. Поскольку, при возникновении чрезвычайной ситуации, лифты блокируются, а эвакуация по лестнице человека с инвалидностью в основном потоке не безопасна для него самого и создает препятствие для эвакуации остальных проживающих;
– для эвакуации инвалидов и других МГН с верхних этажей, на случай возникновения чрезвычайной ситуации, приобрести эвакуационное кресло;
– нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;
– выделить место для собаки-проводника;
– разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015;
– подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора;

– места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.

4) Зона оказания услуги:

– организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);
– оборудовать помещение сигнализацией об опасности;
– организовать свободный подход к мебели и оборудованию;
– занизить часть прилавка до уровня 0,8-0,85 м;
– приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах;
– приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами;
– установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги;
– установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги;
– заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на П-образной или С-образной формы);
– демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м);
– заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м);
– выделить контрастным цветом двери по периметру используемые МГН;
– организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение);
– оборудовать на четвертом этаже жилые комнаты (мужскую и женскую) для людей с инвалидностью, обеспечив свободный подход к мебели, установив розетки на высоте 0,4-0,8 м, выключатели на высоте 0,85-1,1 м, оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в каждой комнате, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, установить специальные кровати с регулировкой по высоте;
– предлагается запроектировать две двухместные жилые комнаты для проживания инвалидов категорий (К, О, С) – по одной для мужчин и женщин. Комнаты оборудуются в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. В помещениях предусмотреть туалет и душ, установить стиральную машину, холодильник и микроволновую печь. Это позволит сделать пребывание человека с инвалидностью максимально комфортным и обеспечит необходимый бытовой функционал. Помещения для проживания инвалидов рекомендуется оборудовать на 4 этаже здания общежития, путем объединения жилых комнат №№ 428-430 и №№ 434-435. Данное предложение обосновано близостью к медицинскому пункту и лифтам, ведущим к подземному переходу в Учебный корпус института;
– учебный класс (аудиторию) 4-го этажа рекомендуется оборудовать для дистанционного участия человека с инвалидностью в образовательном процессе на тот случай, когда занятие проводятся в аудиториях, в которых не обеспечена или отсутствует физическая доступность (например, римские аудитории, или аудитории «старого» корпуса). Учебный класс оборудовать столами и стульями с регулировкой по высоте, стульями с подлокотниками;
– приобрести персональное устройство оповещения о пожаре для людей с нарушением слуха (типа БРАСЛЕТ-Р);
– приобрести специальные кровати с регулировкой по высоте.

5) Санитарно-гигиенические помещения:

– оборудовать универсальную и доступную санитарно-гигиеническую кабину (туалет, душ, раздевалка) для инвалидов и других МГН на этаже и в комнате, в которой проживает инвалид;

– в туалете необходимо установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м, обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жесткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки, при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины;

– душевая должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями; глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Габариты зоны для душевой должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны – не менее 0,8х1,5 м. Необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки, при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения;

– в раздевалке предусмотреть скамейки высотой не менее 0,5 м с подлокотниками и опорой для спины.

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации: *2022-2025 годы, согласно финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы.*

(указывается наименование документа: программы, плана).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *доступен полностью (ДП – К, О, С, Г, У).*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): *поэтапно.*

4.4. Для принятия решения *требуется*, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

согласование с вышестоящей организацией: *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82, стр. 1. Телефон: +7 (499) 956-99-99. Электронная почта: information@ranepa.ru; сайт: https://www.ranepa.ru*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

паспорт доступности ОСИ № 2/2021 от 07.06.2021 г.

Паспорт доступности ОСИ № 2/2022 от 31.10.2022 г., акт обследования, результаты обследования по зонам, план адаптации объекта, дорожная карта, перечень мер подготовлены при участии экспертов ООО «Уральский экспертный центр». Телефон: +7 (343) 268-00-67, электронная почта: info@uec66.ru

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: автоматизированная информационная система "Доступная среда Свердловской области". Дата: _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	6 л.
2. Входа (входов) в здание	на	17 л.
3. Путей движения в здании	на	15 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	13 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	14 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	8 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на	97 л.
Другое (в том числе дополнительная информация)	на	4 л.

Управленческое решение согласовано «11» октября 2022 года.

Руководитель рабочей группы

Директор _____ О.В. Гущин

Члены рабочей группы:

Заместитель директора _____ П.Н. Сураев

Начальник учебно-методического управления _____ О.А. Куренбина

Начальник участка эксплуатационной службы _____ О.О. Коновалов

В том числе:

Представитель местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель
Чкаловской районной местной организации
г. Екатеринбурга Свердловской области
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» _____ О.С. Крушинский

М.П.

Представитель организации,
расположенной на объекте:

Начальник
административно-хозяйственного отдела _____ Н.А. Молчанов